



República Federativa do Brasil  
Agência Nacional de Telecomunicações

## Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº **06172-16-01295**

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **20/01/2017**

Fabricante:

**ACUMULADORES MOURA S.A  
DIÁRIO DE PERNAMBUCO Nº195 EDSON MORORÓ MOURA  
55150615 BELO JARDIM PE  
BRASIL**

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 5396, emitido pelo **FUNDACAO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD**. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de telecomunicações.

Tipo - Categoria:

**Acumulador Chumbo-Ácido ventilado p/ Aplicações Específicas - III-A**

Modelo - Nome Comercial (s):

**Clean Nano - (Clean Nano)**

Características técnicas básicas:

Acumulador de Energia Chumbo-Ácido Estacionário para Aplicações Específicas.

Tensão nominal de 12V.

Capacidade de funcionamento de 24Ah/10h a 200Ah/10h até a tensão final de descarga de 1,75V/elemento a 25°C.

Observações

**A Família Clean Nano é composta pelos modelos 12MF26, 12MF30, 12MF30A, 12MF36, 12MF36A, 12MF45, 12MF45A, 12MF55, 12MF63, 12MF75A, 12MF80, 12MF100, 12MF105, 12MF150, 12MF170, 12MF180A, 12MF175, 12MF180, 12MF200 e 12MF220.**

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

**As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. ([www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)).**

Marcos de Souza Oliveira  
Gerente de Certificação e Numeração